

Утверждаю:

Директор МБОУ «Гимназия №10

г. Челябинска»

И.В.Осипова

от 4 июня 2018г.

**АКТ №11 от 4 июня 2018г. визуального обследования ограждения вокруг здания г.
Челябинск, ул. Елькина дом 10**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

председателя комиссии-директор И.В.Осипова ,и членов комиссии- зам.директора по АХЧ Т.А.Михайлова главного бухгалтера, Н.И.Деревянных, составили настоящий акт в том, что комиссией произведено визуальное обследование ограждения здания МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», расположенного по адресу: ул. Елькина, 10. В результате осмотра выявлено:

- штукатурка имеет трещины, отслоения, сколы в объеме 80% от общей поверхности штукатурки кирпичной кладки на ограждении вокруг здания гимназии

В связи с выше изложенным, комиссия пришла к выводу о необходимости выполнения следующих ремонтно-строительных работ:

- ремонт трещин штукатурки ,отслоения, сколов в объеме 80% от общей поверхности
- устройство пароизоляции оклеечной в один слой м2, 85,54
- устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали м2. 85,54

Председатель комиссии директор _____

И.В.Осипова

Члены комиссии зам.директора по АХЧ _____

Т.А.Михайлова

главного бухгалтера _____

Н.И.Деревянных